

Planta eléctrica.	Extintor en el piso.	Instalar extintor existente.
	Desprotegido en caso de incendio.	Instalar (1) extintor automático de 20 lbs en cada planta.

Segundo Nivel

Departamento de dirección Gral. De tecnología.	Desprotegido en caso de incendio.	Instalar (1) extintor tipo Co2 de 10 lbs.
AREAS	ESTATUS	RECOMENDACIONES

Cuarto Nivel.

Cuarto del servidor.	Desprotegido en caso de incendio.	Instalar (1) extintor tipo Halotron de 10 lbs en la parte afuera.
Puerta del pasillo noreste.	Puerta mal orientada.	Cambiar la orientación de abrir la puerta.
AREAS	ESTATUS	RECOMENDACIONES

Octavo nivel.

Cocina.	Desprotegido en caso incendio	Instalar (1) extintor tipo Co2 de 10Lb.
AREAS	ESTATUS	RECOMENDACIONES