



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538
CENTRO DE RECURSOS DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACION
(CRAI)
UNIDAD DE MANTENIMIENTO
"AÑO DE LA INTEGRACION Y RENOVACION ACADEMICA"

20 enero de 2020

BPM-M- No.04

Señor

Dr. José Parra

Consultor Jurídico

Su Despacho.-

Asunto: Levantamiento Aires Acondicionados

Distinguido Señor Director:

Después de un cordial saludo, le hacemos llegar los resultados del levantamiento que hizo esta Unidad de Mantenimiento de la Biblioteca Pedro Mir concerniente a los Aires Acondicionados de dicha dependencia.

Las dos Unidades tienen deficiencia por uso del tiempo y deterioro, una está trabajando con deficiencia y la otra ya está fuera de servicio.

Recomendación:

Cambio de Unidades por equipos nuevos para garantizar la eficiencia en la climatización de dicha dependencia.

Materiales a comprar:

-2 Unidades de 5 Toneladas Tropicalizado Trifásico 220V.

-Refrigerante 410A equipo de ducto o ducteado

Atentamente,


Ing. Gustavo Hernández

Supervisor de Mantenimiento BPM




Tec. Robín Payano L

Técnico en Refrigeración



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538
CENTRO DE RECURSOS DE APOYO PARA EL APRENDIZAJE E INVESTIGACION
(CRAI)
UNIDAD DE MANTENIMIENTO
"AÑO DE LA INTEGRACION Y RENOVACION ACADEMICA"

20 enero de 2020
BPM-M- No.005

Señor
Mtro. Héctor Luis Martínez
Director General CRAI
Su Despacho.-

Asunto: Tramitar la sustitución de los Aires de Consultaría Jurídica

Distinguido Señor Director:

Después de un cordial saludo, le hacemos llegar el Informe de la Unidad de Refrigeración de esta Biblioteca la cual hizo un levantamiento de las Unidades de Aire de la Consultoría Jurídica y se concluyó que dichas unidades necesitan ser sustituidas debido a las malas condiciones en que se encuentran.

Hacemos dicha referencia a fin de que la Dirección de Consultoría Jurídica realice la solicitud de sustitución de dichas Unidades de Aire a las autoridades correspondientes.

Anexo a esta comunicación remitimos el informe y especificaciones que debe cumplir las Unidades de Aire.

Atentamente,


Ing. Gustavo Hernández
Supervisor de Mantenimiento BPM



Memo a Consultoría Jurídica, para los files correys.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO
Biblioteca Pedro Mir
Dirección

RECIBIDO

Por Altagracia Toróez
Fecha 20-1-2020
Hora 11:15 a.m

22/1/2020